

Tubulação PVC-U e CPVC Schedule 80

DISTÂNCIA MÁXIMA recomendada ENTRE SUPORTES

| DIÂMETRO | DISTÂNCIA MÁX. (m) |
|----------|--------------------|
| 1/2" | 0.5 |
| 3/4" | 0.5 |
| 1" | 0.7 |
| 1.1/4" | 1.0 |
| 1.1/2" | 1.0 |
| 2" | 1.0 |
| 2.1/2" | 1.5 |
| 3" | 1.5 |
| 4" | 1.5 |
| 6" | 2.0 |
| 8" | 2.0 |
| 10" | 2.0 |

Obs:

Para condução de líquidos quentes ou tubulação exposta ao sol , recomendamos suporte contínuo