

AERODINÂMICA

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

TUBULAÇÃO PVC-U / CPVC SCHEDULE 80

TABELA para CORREÇÃO da PRESSÃO

TEMPERATURA	FATOR de CORREÇÃO	
° C	PVC-U	CPVC
23	1.00	1.00
27	0.88	0.96
32	0.75	0.91
38	0.62	0.82
43	0.50	0.74
49	0.40	0.65
54	0.30	0.58
60	0.22	0.50
66	*	0.45
71	*	0.40
77	*	0.33
82	*	0.25
93	NR	0.20
100	NR	*

Fonte: Catalogo Ipex Volume I 4ª edição pag 23

Notas:

- Referência : tubos conduzindo água